

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 21/\_\_\_\_\_

Еркіншилікский с.о.  
Место составления

20.04.2022 г.  
Время 18:45

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 21 от 04.04.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
КАНАПЬЯНОВ БИРЖАН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - Начальник  
ЖЕНІС БЕРІК ЕСЕНГЕЛЬДІҰЛЫ - Старший инженер  
ОРАЛ АЗАМАТ КАЙРАТОВИЧ - Старший инженер

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Еркіншилік отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Еркіншилік отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области». Акмолинская область, Ерейментауский район, Еркіншилік, Сарыжайлау (УЛИЦА), 24.

5. **Срок проведения проверки** 15.04.2022 - 20.04.2022

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Еркіншилік отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не заведен журнал проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п. 11 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	У дежурного персонала отсутствует комплект ключей от всех замков дверей здания. Основание: в.10 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	На 1-ом этаже допускаются хранение под лестничными маршами горючих материалов, про-изводственных отходов мусором и другими предметами. Основание: п.п.10 п.24 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 35 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	В основном здании школы дверь чердачного помещения не закрыта на замок. Основание: п.28 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В кабинете технологий огнетушители не прошли своевременную проверку (освидетельствование) и перезарядку. Основание: п.18 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	На 1-ом этаже эвакуационный путь загроможден различными материалами, изделиями, обо-рудование, производственными отходами, мусором и другими предметами. Основание: п.п.1 п.36 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	В помещении котельной электрическая розетка смонтирована на горючем основании (дерево). Основание: п.79 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

*[Handwritten signature]*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

*Исаева, Б.Г. [Handwritten signature]*

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «\_\_\_» листах

«20» 04 2022г.

