

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 9/ _____

Ерейментауский район
Место составления

15.03.2023 г.
Время 17:36

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль. № 9 от 06.03.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
ДОСКЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ - Начальник ОЧС Ерейментауского района
ГЛУШАНЬ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района
НУРЛАНОВ ЕРЛАН КАБДУЛМАЖИТОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)
66044000031, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Еркиншилик отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Еркиншилик отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Ерейментауский район, Еркиншилик, Сарыжайлау (УЛИЦА), 24.

5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 09.03.2023 - 15.03.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Еркиншилик отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	В здании школы АПС привести в рабочее состояние. Основание: п. 62 ППБ РК от 21 февраля

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		2022 года № 55, п. 29 Проверочный лист; срок устранения: 19.06.2023
2	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В подсобном помещении лестничного марша отчистить хранение горючих материалов (книги). Основание п. 36, п.п.1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 37.; срок устранения: 10.04.2023
3	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	В здании школы первичные средства пожаротушения (огнетушители) провести техническое обслуживание. Основание: п. 18 ППБ РК., п. 51 Проверочный лист.; срок устранения: 10.04.2023
4	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	На путях эвакуации демонтировать применение для отделки полов горючего материала (линолеум). Основание: п.36 п.п. 3 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 66.; срок устранения: 19.06.2023
5	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В помещении столовой распределительную коробку демонтировать. Основания п.86 п.п 2 ППБ РК п.75 Проверочного листа.; срок устранения: 10.04.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

Нурманов Э.К. Нур

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Исмаева Дакена Гандасовна Ис

« 15 » 03 2023г.